

宁波市建筑市场管理服务总站文件

市建管〔2024〕28号

关于印发《浙江省建设工程计价依据（2018版） 问题解答》（四）的通知

各有关单位：

为深入贯彻落实我省2018版计价依据，规范我市建设市场计价行为，妥善解决计价依据应用过程中的有关问题，经研究，现将《浙江省建设工程计价依据（2018版）问题解答》（四）印发给你们，自发布之日起执行。已发包工程仍按原招标文件和施工合同约定执行。

附件：《浙江省建设工程计价依据（2018版）问题解答》（四）

宁波市建筑市场管理服务总站

2024年8月28日



附件

《浙江省建设工程计价依据（2018版） 问题解答》（四）

一、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）

1. 第一章“园林绿化工程”说明第十一条“丛生乔木的胸径，按照每根树干胸径之和的0.75倍计算，……”，如工程量清单项目特征描述为合并胸径，是指各树干胸径之和还是乘系数后的胸径？

答：丛生乔木的胸径说明，适用于定额中乔木栽植、起挖等相关子目的套用；清单项目特征描述中的合并胸径一般指各树干设计或实际的胸径之和。

2. 定额编号2-19~22“石板冰梅面”子目与6-100“大理石(花岗岩)板冰梅墙面”子目相比，形成冰梅的主材定额消耗量差距较大，是否有误？

答：无误，因2-19~22“石板冰梅面”子目中的“机割特坚石”为原材料板材，6-100“大理石(花岗岩)板冰梅墙面”子目中的“花岗岩板冰梅”按成品材料考虑。

3. 花岗岩板材的荔枝面、自然面、火烧面等面层处理费用如何计取？

答：花岗岩板材如设计要求做荔枝面、自然面、火烧面等面层处理的，成品材料价格可按市场价计取；如板材面层为现场加工的，火烧面处理可套用定额编号 8-32 “方整石、石板加工 火烧平面”子目。

二、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）

同层排水系统 HDPE 管（电熔连接）安装如何套用定额？

答：详见补充定额如下：

同层排水系统 HDPE 管（电熔连接）安装补充定额

说 明

一、定额已综合考虑了降板、微降板、不降板等因素，降板方式不同不作调整。

二、定额包括管件安装，管件（包括 H 管）主材按实另计。

三、定额中管卡（管夹）按塑料材质考虑，如设计要求采用其他材质时，管卡（管夹）价格按实调整，其他不变。

工程量计算规则

一、安装工程量按设计管道中心线长度以“m”为计量单位，不扣除管件所占长度。

二、室内排水管道与卫生器具连接的分界线：排水管道工程量自卫生器具出口处的地面或墙面的设计尺寸算起；与地漏连接的排水管道自地面设计尺寸算起，不扣除地漏所占长度。

同层排水系统 HDPE 管（电熔连接）安装补充定额

工作内容：留堵洞眼、切管、组对、熔接，管道及管件安装，灌水试验、塑料管卡及管夹安装。

计量单位：10m

定 额 编 号				10-1-甬补 1	10-1-甬补 2	10-1-甬补 3	10-1-甬补 4
项 目				公称直径（mm 以内）			
				50	75	100	150
基 价（元）				160.50	203.72	225.73	311.04
其中	人 工 费（元）			123.26	164.84	185.22	258.53
	材 料 费（元）			14.68	15.94	16.82	19.42
	机 械 费（元）			22.56	22.94	23.69	33.09
名称		单位	单价（元）	消耗量			
人 工	二类人工	工日	135.00	0.913	1.221	1.372	1.915
材 料	HDPE 排水管	m	—	(10.120)	(9.800)	(8.600)	(9.500)
	锯条（各种规格）	根	0.66	0.322	1.036	1.315	2.076
	塑料管卡及管夹 综合	个	3.17	3.090	3.200	3.200	3.200
	水	m ³	4.27	0.033	0.054	0.132	0.287
	其他材料费	元	1.00	4.530	4.880	5.240	6.680
机 械	电熔焊接机 3.5KW	台班	37.60	0.600	0.610	0.630	0.880